



Märkused:

- Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
- Töid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, standarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.
- Täitepinnas liivpinnaste puhul nõutav tihendusteguriga 0,98.
- Pealiskatted ehitada vastavalt katete ristlõigete joonistele.
- Riigitee alusel maal on maakaablite minimaalne paigaldussügavus 0,7m ja ristumistel minimaalselt 1,5m ümbritsevast maapinnast. Lähemal kui 1,0 m muldkeha nõlvale kaabli paigaldamise minimaalne sügavus 1,2 m ümbritsevast maapinnast. Pärast kaevetööde ja kaabliini paigaldustööde lõppu tuleb kaablikaevis täita tihendatud pinnasega (pinnase tihendamise koefitsient sõidu- ja kõnniteedel on 0,98). Samuti taastada teekatted ja haljastus endisele või maapinna taastamise joonisel ettenähtud kujule.

Tingimärgid:

- 1 15W.L3 L22/3K 6m
- Katastriplir
- Taastatav haljastus
- Projekteeritud valgusti
- Projekteeritud metalipost
- Projekteeritud naakaabel AXPK 4G25, kaitsetorus 750N/D75
- Projekteeritud naakaabel AXPK 4G35 kinnisel meetodil, kaitsetorus 1250N

- S — Olemasolev sidekaabel
- V — Olemasolev veetrass
- G — Olemasolev gaasitrass
- K — Olemasolev kanalisatsioonitrass
- T — Olemasolev keskkütetrass
- — Olemasolev madalpinge kaabel
- — Olemasolev keskpinge kaabel
- — Olemasolev madalpinge õhuliin
- — Olemasolev keskpinge õhuliin
- SK — Olemasolev sadevee kanalisatsioonitrass

Taastamine

KATETE TAASTAMINE
HALJASALAL
KAEVIKU VARISEMISNURK 3/4:1

Taastamise ulatus vastavalt katete taastamise plaanile

0,5m 0,5m 0,1m

0,7m 0,3m

Proj. kaabelid kaitsetorus D75

Märkused: Plaan on orienteeritud L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis. Mõõdistamise ajal lumikatte paksus ca20cm

A&O MAAMÕÕDUBÜROO OÜ

Päeva Asas tn 6
141 5115802

Töö nr.151/25

Kõo kerge tee valgustus, geodeetiline alusplaan.

M 1:500

Objekti asukoht	Põhja-Sakala vald, Kõo küla	Tegutsustajad	Töö nr.151/25
Tellij	Eitam OÜ	179 MA : 36 MA-k	
Töö teha	E.Selgis	30.05.2025.a.	
Juhataja	A. Parts	30.05.2025.a.	

Mõõduskaala	1:500	Staadium	PP	Erifoto	EL	Objekti aadress	Kõo küla, Põhja-Sakala vald, Võrdi maakond
ELCAD						Töö nimetus	Kõo-Kõrvere kergliiklustee valgustus
Joonise nimetus	Aasendiplaan leht 2						
Töö number	01807-25	Joonise number	EL-1	Jooniste nr (arv)	2/3	Koostaja	Mattias Herzmann
				Kontrolli	Mattias Herzmann	Kuupäev	10.07.2025

