

35203:001:0015
Mustikanurga

35301:001:1988
Kuretiiva

Projekteeritud liitumiskilbi toide võtta
hargnemisega olemasolevast liitumiskilbist LK222550-st

D75 1250N toru
L= 14m

LK222550 - LK241092
MPL448653 AXPk 4G50
D75mm 450N torus haljasalal, D75 1250N torus tee all.
 $L_{trass} = 18m$
 $L_{kaabel} = 22m$

Paigaldada ühekohaline liitumiskilp LK241092 (vundamendil)
Tarbija: Kuretiiva, PK 3x25A, P2P;
Kilp paigaldada esiküljega tee poole.

TINGMÄRGID, PROJEKTEERITUD

	Liitumiskilp
	Madalpinge maakaabel D75mm 450N kaablikaitsetorus (kui ei ole määratud teisiti), X-kaablite arv
	Puurimistoru D75 1250N
	Puurimiskaevik
	Puurmasina asukoht
	Avatud kaeviku serv

Projekti nimetus

Kuretiiva elektriliitumine, Vahastu küla, Kuusalu vald, Harju maakond

Joonise nimetus

Asendiplaan

Projekteerija

Hepta

Hepta Group Energy OÜ
Teaduspargi 6/1
12618 TALLINN
EESTI
Tel. +372 5179698
info@hepta.ee

Tellijä

elektrilevi

Elektrilevi OÜ
Veskiposti 2
10138, TALLINN, EESTI
Tel. +372 777 1545
elektrilevi@elektrilevi.ee

Kontrollija

S.Kulp

Stadium

TP

Projekti juht

S. Kulp

Projekteerija

A. Andersson

Kuupäev

11.05.2026

Mõõtkava

1:250

Projekti nr

LC5170

Joonise nr

E201