



TRANSPORDIAMET

Kuusalu Vallavalitsus  
vallavalitsus@kuusalu.ee  
Mõisa tee 17  
74604, Harju maakond, Kuusalu vald,  
Kiiu alevik

Teie 11.02.2025

Meie 14.02.2025 nr 7.1-2/25/2345-2

**Kuusalu valla Kahala küla Mustikanurga  
puurkaev, menetlus nr 474290**

Olete esitanud ehitusregistri kaudu kooskõlastamiseks Kuusalu valla Kahala küla Mustikanurga kinnistu (kat tunnus 35203:001:0015) puurkaevu ehitusloa taotluse. Projekteeritud puurkaevu kavandatakse riigitee 11276 Vahatu-Mustametsa kaitsevööndisse km 1,25 ca 20 meetri kaugusele tee servast. Kavandatud päevane veetarve on 1 m<sup>3</sup>. Puurkaevu hooldusala raadius on 10 m (VeeS § 154 lg 3) ja vastavalt VeeS § 148 lg 2 antud juhul sanitaarkaitseala ei moodustata.

Rajatava puurkaevu asukoht on riigitee kaitsevööndis, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EHS § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul.

Lähtuvalt EHS § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusloa eelnõu nr 2511271/01500 ja **anname nõusoleku** riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kaldumiseks vastavalt OÜ Geomente tööle nr 012547.

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet). Nimetatud asukohas ei ole puurkaevule võimalik moodustada sanitaarkaitseala juhul, kui soovitakse veetarvet suurendada üle 10 m<sup>3</sup>. Transpordiamet ei soovita puurkaevu rajamist riigitee kaitsevööndisse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Tiit Harjak  
juhataja  
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee