



1. Maandusseade ehitada vastavalt Elektrilevi OÜ juhendile P393 "Nõuded keskpinge mastlülituspunktide, keskpinge kaablivõrgu harukilpide, lõpumuhvide, alajaamade ja madalpingevõrgu maanduspaigaldiste ehituseks";
2. Maandusjuhe Cu 16 mm² paigaldatakse kaablikraavi ja ühendatakse vertikaalmaanduselektroodidega ühendusklemmide abil.

TÄNAVAVALGUSTUSE MASTI MAANDUSSEADE (TÜÜPLAHENDUS)

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|------------|----------|------------------------------------|------------|------------|
| Projekt Valgustuspaigaldis - Narva mnt 217//Lilleoru haljak, Laiaküla, Viimsi vald, Harju maakond | | | | | Tellija Road-Expert OÜ | | |
| Joonis TV-masti maanduspaigaldise tüüpskeem | | | | | Joonise nr KWM210708_PP_EL-7-02 | | |
| Projekteeris | T. Drenkhan | | 23.03.2020 | 53305872 | Mõõtkava | skeem / A4 | |
| Kontrollis | T. Drenkhan | | 11.10.2021 | 53305872 | Stadium | PP | |
| | | | | | Keel EST | Leht 1 | Lehti 1 |